

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

22.09.2016 № 304-01/5173

О разъяснении положений документации
www.zakupki.gov.ru №31603981105
www.zakupki.rosatom.ru №160810/1065/234
www.fabrikant.ru №2270571

Уважаемые господа!

В соответствии с подпунктом 2.2) пункта 2) раздела 1 приложения № 12 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку водоохлаждающих парокомпрессионных холодильных машин для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС-2 (Лот № 8903/442 К2-1,2-16) , в ответ на запросы участников конкурса, сообщает следующее:

Вопрос 1:

В соответствии с требованиями ИТТ 10QKA-МАО0002 ревизия В02 п. 3.11.3 «электродвигатели должны работать при напряжении питающей сети 380/220В, 50Гц.» и п. 3.11.2 «в комплект поставки должны входить: трансформаторы 10/0,4 кВ. и распределительные устройства 0,4 кВ.»

Просим уточнить, возможно ли применение холодильной машины имеющей в своем составе электродвигатели работающие от сети 10 кВ., при этом остальные требования ИТТ нарушены не будут.

Таким образом, трансформаторы 10/0,4 кВ. и распределительные устройства 0,4 кВ. для работы холодильных машин требоваться не будут, что повысит общую надежность комплекса холодоснабжения и сэкономит занимаемую площадь.

Вопрос 2:

Согласно Том 2 Исходные технические требования 10QKA-МАО002 Ревизия В02 указаны конкретные габаритные размеры чиллеров. Просим уточнить возможность предложения к поставке отличающихся по габаритным размерам оборудования, как в меньшую, так и в большую сторону.

Ответ:

В соответствии с подпунктом 2.2) пункта 2) раздела 1 Приложения № 12 к ЕОСЗ вопросы направлены заказчику процедуры закупки для подготовки ответа. В течение 1 рабочего дня после получения запрашиваемой информации от заказчика, будут даны соответствующие разъяснения положений конкурсной документации.

Генеральный директор



В.К. Широков

Исполнитель: Колодяжная О.Н.

Телефон: (499) 949-4740 доб. 32-25

E-Mail: ONKolodyazhnaya@atomkomplekt.org