

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

29.09.2016 № 304-07 | 5300

О разъяснении положений документации
www.zakupki.gov.ru №31604108399
www.zakupki.rosatom.ru №160916/1065/277
www.fabrikant.ru №2278864

Уважаемые господа!

В соответствии с подпунктом 2.2) пункта 2) раздела 1 приложения № 12 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку водоохлаждающих парокомпрессионных холодильных машин для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС-2 (Лот № 8903/442 К2-1,2-16) , в ответ на запросы участников конкурса, сообщает следующее:

Вопрос 1:

Для принятия решения об участии в данной процедуре прошу Вас уточнить требования закупочной документации.

1. Вопрос по условиям платежей.

Проектом Договора поставки предусмотрены следующие условия финансирования:

- аванс 0,5% от стоимости 1-го блока после заключения договора;
- аванс 29,5% от стоимости 1-го блока после согласования ТЗ/ТУ, но не ранее 30.08.2019г.;
- аванс 30,0% от стоимости 2-го блока не ранее 30.08.2020 г.;
- Остальные платежи после поставки.

Холодильные машины, являющиеся предметом закупки, изготавливаются только зарубежными предприятиями (КНР, США, Япония). В РФ единственным изготовителем подобного оборудования является АО «Казанькомпрессормаш» (входит в АО «Группа ГМС»), однако, предприятие не изготавливает холодильные машины такой мощности.

Для начала совместной работы с зарубежным поставщиком по разработке ТУ/ТЗ необходимо заключить договор с условиями безотзывного 100% аккредитива. Таким образом, Поставщику необходимо обеспечить привлечение большого объема собственных/кредитных средств для обеспечения аккредитива, что влечет за собой большие риски в случае отказа от строительства.

Также при заключении Договора Поставщик обязан сразу предоставить обеспечение исполнения Договора на сумму 5% от стоимости. Срок действия обеспечения должен составлять срок исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору (кроме гарантийных).

Таким образом, исходя из условий п. 6.5 Договора срок действия банковских гарантий должен включать шеф-монтажные работы, срок исполнения которых определен до 2024-2025 г.г., что существенно увеличивает себестоимость.

Учитывая изложенное прошу Вас рассмотреть возможность перенести срок перечисления основных авансовых платежей на 2017-2018 г.г (вместо 1019-2020). Также прошу уточнить сроки предоставления обеспечения по п. 6.5 Договора (до поставки или до ш/м включительно).

2. Вопрос по техническим требованиям.

Согласно ИТТ п. 3.11.2 в комплект поставки должно входить следующее оборудование:

- силовые трансформаторы 10/0,4 кВ;
- распределительные устройства 0,4 кВ.

Согласно п. 3.11.3 ИТТ приводные электродвигатели должны быть запитаны к сети 380/220 В.

Прошу уточнить возможность поставки холодильных машин с приводными электродвигателями на 10000 В без применения трансформаторов и распределительных устройств (РУ). Если такая возможность отсутствует, прошу уточнить требования к трансформаторам и РУ, их тип и количество.

3. Вопрос по системе диспетчеризации.

Согласно п. 4.4.1 комплектно оборудованием должна быть поставлена система диспетчеризации, которая должна обеспечивать мониторинг и управление всех единиц оборудования, входящих в комплекс холодоснабжения, в т.ч. гидромодули, запорная арматура, приборы контроля. При этом данное оборудование не входит в объем поставки и требования к нему не указаны в ИТТ, что не позволяет корректно рассчитать стоимость такой системы.

Более того, по имеющейся у нас информация, вопросы связанные с системой автоматического управления АЭС РФ и выводом данных на БЩУ находятся в зоне ответственности предприятия ВНИИА им. Духова.

В связи с изложенным прошу Вас направить дополнительную информацию по границам поставки системы диспетчеризации.

4. Вопрос по комплектности поставки.

Согласно п. 9.5 ИТТ оборудование должно быть укомплектовано узлами обвязки водяных контуров испарителей и конденсаторов, включающих в себя фильтры, приборы КИП, запорную арматуру.

Прошу предоставить проектную схему обвязка холодильной машины с указанием элементов, которые входят в объем поставки или предоставить спецификацию для расчета стоимости.

5. Вопрос по материалам.

В п. 3.10.4 ИТТ указано, что материалы, применяемые в конструкциях испарителей и конденсаторов, согласовываются отдельно с АО «Атомэстргопроект».

В связи с тем, что выбор материалов сильно влияет на стоимость холодильных машин, Прошу сообщить рекомендуемые требования по материалам (материал стенок испарителя конденсатора, материал трубок).

Вопрос 2:

Возникли вопросы по следующим пунктам Проекта договора:

Пункт 7.1.3. – «...включая разницу между установленной Договором ценой и ценой по совершаемой взамен сделке» - исключить, согласно ГК для реализации данного права необходимо расторгнуть первоначальный договор.

Пункт 8.3. – не ясен размер расценок по договору на оказание услуг.

Пункт 9.3. – просим добавить Проектировщика, Уполномоченную организацию.

Пункт 9.3.3. – просим исключить дополнительное соглашение и согласование сторон.

Статья 12 – необоснованно высокая ответственность Поставщика, при этом ответственность НИАЭП занижена в 2-раза по сравнению с той, на которую мы могли бы рассчитывать в соответствии со статьей 395 ГК.

Ответ 1-2:

В соответствии с подпунктом 2.2) пункта 2) раздела 1 Приложения № 12 к ЕОСЗ вопросы направлены заказчику процедуры закупки для подготовки ответа. В течение 1 рабочего дня после получения запрашиваемой информации от заказчика, будут даны соответствующие разъяснения положений конкурсной документации.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Кудряшова О.И.
Телефон: (499) 949-4740 доб. 3135
E-Mail: info@atomkomplekt.org