



Акционерное общество
«КОНЦЕРН ТИТАН-2»
филиал в г. Москва
Юридический адрес: 123317, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 8, строение 1
ИНН/КПП 7827004484/770343001
ОГРН 1027812403035 ОКПО 23347798



17.10.2016 № 33-05/1-5345
На _____ № _____

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКУПОЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

на право заключения договора на поставку оборудования системы контроля концентрации водорода (LEN2-15-069) для объекта Ленинградская атомная электростанция-2 (ЛАЭС-2) в составе энергоблоков № 2, расположенного по адресу: Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор
(<http://zakupki.rosatom.ru>: № 160824/4983/124, www.fabrikant.ru: № 2273649)

На основании статьи 6.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции, указанной в конкурсной документации, и пункта 3 Части 2 «Порядок проведения закупки», сообщаем о внесении изменений, а именно:

1. п.4 «КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» Части 1 Закупочной документации читать в новой редакции от 17.10.2016 г.

2. Дополнить Том 2 «Техническая часть» следующей информацией:

- Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерительного канала концентрации водорода составляют не более $\pm 6\%$
- Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерительного канала концентрации кислорода составляют не более $\pm 6\%$
- Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерительного канала температуры составляют не более $\pm 1,5\%$
- Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерительного канала давления составляют: не более $\pm 1,0\%$

Дополнительная погрешность должна быть не более половины основной.

Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на участие в открытом конкурсе.

С уважением,

Директор

М. Новожилов