



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»

119180 Российская Федерация, Москва

ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1

Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736

E-mail: info@atomkomplekt.org

ИНН 7706738770 КПП 770601001

ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам конкурса

19.07.2017 № 304-07.01/4507

О разъяснении положений конкурсной

документации

(www.zakupki.gov.ru № 31704680639

www.zakupki.rosatom.ru № 170118/1065/005

<https://www.fabrikant.ru> № 2305529)

Уважаемые господа!

В соответствии с подпунктом 2.2) пункта 2) раздела 1 приложения № 12 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором конкурса на право заключения договора на по лоту № 8903/472 К2-1,2-16 на поставку комплексов холодоснабжения для сооружения энергоблоков № 1,2 Курской АЭС-2, в ответ на запрос участника конкурса сообщает следующее:

Вопрос 1:

В п.3.6.3, ИТТ 10QKB-МАО0001 сказано:

«Конструкция КХОП должна обеспечивать работу каждой холодильной машины в диапазоне мощностей от 0 до 10%. Обеспечить плавное и бесшаговое управление мощностью холодильной машины в диапазоне мощностей от 0 до 10% с сохранением температуры на выходе 6°C. Схемные и конструктивные решения, применяемые в КХОП, должны обеспечивать его бесперебойную работу в диапазоне мощностей от 0 до 10%.»

Вопрос: Просим пояснить, каким способом должна обеспечиваться работоспособность холодильной машины в диапазоне от 0 до 10%?

Ответ 1:

В соответствии с подпунктом 2.2) пункта 2) раздела 1 приложения № 12 к ЕОСЗ вопрос направлен заказчику процедуры закупки для подготовки ответа. В течение 1 рабочего дня после получения запрашиваемой информации от заказчика, будут даны соответствующие разъяснения положений конкурсной документации.

Начальник управления
по организации и проведению закупок

Исполнитель: Е.В. Воробьева

(499) 949-47-40 (доб.31-98)

E-Mail: ElVaVorobyeva@atomkomplekt.org

Н.Ф. Уразова